

Na temelju članka 177. Statuta Osnovne škole Pavleka Miškine, Zagreb, Sveti Duh 24 (u daljnjem tekstu: Škola), a u svezi s člankom 9. stavkom 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93. i 33/05.) i člankom 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94.) Školski odbor na sjednici održanoj 29.06.2009. godine donio je

P R A V I L N I K O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

I. O P Ć E O D R E D B E

Članak 1.

- Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Škola utvrđuje:
- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
 - provođenje unutarnje kontrole u svezi s mjerama zaštite od požara
 - način upoznavanja radnika, prigodom zapošljavanja, s opasnostima od požara na mjestu rada
 - položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
 - obvezu ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara i odgovornost zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara
 - dužnost radnika u slučaju nastanka požara

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na radnike Škole te na treće osobe za vrijeme njihovog boravka u Školi.

Članak 3.

Zaštita od požara u Školi organizira se i provodi u svim prostorima i okolišu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odredbama ovoga Pravilnika.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Škola će skrbiti:

1. da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,
2. da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara,
3. da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara,
4. da se redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja iz točke 3. ovoga članka
5. da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole,
6. da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara,
7. da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpaci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto,
8. da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu,
9. da se u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata,
10. da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima,
11. da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara,
12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

III. UNUTARNJA KONTROLA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

Unutarnju kontrolu glede provođenja mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj škole na način da:

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara,
- vodi računa da se sredstva namijenjena zaštiti od požara namjenski troše,
- neposredno nadzire radnike čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara.

IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 6.

Ravnatelj ili radnik kojega za to ovlasti ravnatelj dužan je radnike škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Članak 7.

Radnici Škole dužni su uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 8.

U okviru izvođenja obrazovnih programa radnici Škole imaju stalnu zadaću upoznavati učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Školi.

V. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 9.

Hidranti i hidrantska mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe obvezno je:

1. sve hidrante obilježiti oznakama
2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićima
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm s mlaznicom
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta
5. otklanjanje uočenih kvarova na hidrantima povjeriti stručnoj osobi
6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija
7. postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu.

Članak 10.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični pregled
- kontrolno ispitivanje

Članak 11.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga Škola samostalno.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata
- opće stanje aparata
- kompletnost aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja domar škole.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 2. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka treba povjeriti stručnoj osobi.

Članak 12.

Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i povjerava ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku.

Članak 13.

Nakon izvršenog periodičnog i kontrolnog ispitivanja vatrogasnih aparata svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara.

Članak 15.

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole imaju obveze:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na objektima, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju, tajniku ili domaru škole
- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce na telefonski broj 93.

Postupanje radnika suprotno obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatra se teškom povredom radne obveze.

VII. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 16.

Osoba koja prva uoči požar, dužna ga je odmah prema svojem znanju i mogućnostima, a uz uporabu odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Članak 17.

Osoba koja uoči požar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja, tajnika ili domara škole, vatrogasnu postrojbu na telefonski broj 93 i ostale osobe koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

Članak 18.

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 19.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara
- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću.

Članak 20.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 21.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara
KLASA: _____ URBROJ: _____ od _____ godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na glasnoj ploči u zbornici Škole.

KLASA: 602-02/09-
URBROJ: 251-131-09-1
Zagreb, _____ 2009.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Nikolina Budić, dipl.iur.

Ovaj Pravilnik oglašen je na oglasnoj ploči u zbornici Škole _____ 2009. i stupa na snagu _____ 2009. godine.

RAVNATELJICA ŠKOLE:

Vesna Vrbanović Jančić, prof.

Članak 20.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 21.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na glasnoj ploči u zbornici Škole.

KLASA: 602-02/09-22/08
URBROJ: 251-131-09-1
Zagreb, 29.06.2009.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:


Nikolina Budić, dipl.iur.

Ovaj Pravilnik oglašen je na oglasnoj ploči u zbornici Škole 29.06.2009. i stupa na snagu 07.07. 2009. godine.

RAVNATELJICA ŠKOLE:

Vesna Vrbanović Jančić, prof.

